

型式別 汚泥引抜き対象部位

	1次処理 1室	1次処理 2室	2次処理
全量引抜きの場合	○	○	○
適正量引抜きの場合	○	○	☆
保守点検から申し送りがある場合	○	○	<u>☆</u>

構造例示型		1次処理 1室	1次処理 2室	2次処理
①	嫌気ろ床接触ばっ気方式	○	○	☆
②	分離接触ばっ気方式	○	○	☆

性能評価型		対象型式名	1次処理 1室	1次処理 2室	2次処理
①	全量 モアコンパクト	CF, CF II, GPU, IBG-Z, KTG, KZ, SGCX, VRC II, GPU, 浄化王NEXT			
②	全量	BMZ, CMC, CS, FC, FCK, FCP, F-HC, FY, HY, IBG-Y, MAS, NK-CP, NY, STGN, TPC, VC, VRXP	○	○	○
③	全量	α III, β, BMS, BMSS, CNH, CRN, CRX, CXA, CXF, DBF1, DBR, DCN, GPC, GPCN, GPX, HC, IBG-C, KBF, KBR1, KFC, KGC, KGC2, KGCN, KGCR, KGF2, KGH, KGR2, KMA, KXF, KY-RC, MCZ, NBR, NSR, NSR II, NX, SDG, SGC, SGC II, SG-F, SGF II, SJS, TK-S, TPS, VRC, VRX, VRX II,	○	○	○
④	適正量	CE, CEN, CHUEI-OM, CMN, CXN, CXN2, CXW, CXW2, DSJ-K, FKJ, HS, IBG-J, KJ, KM, LR, MB, RDJ, RX	○	○	☆
		CXE, DCH, DCH-N, FDN, FDR, FN- I, GPH, GPN, KGRN, KGX, KN-RT, MAC-N, MCB2, NA, NIS, NIS-W, RCH, RCH-N, RS-P, SGCN, SGR, STV, VRCN, XC	○	○	☆
⑤	適正量 原則、担体引抜不可	DCP, FCS, FCS-II, KRN, MCF, MCF-II, MCP, NK-CPS, NK-CPS II, 浄化王, 浄化王X	○	○	☆
⑥	適正量 1室底部に残る汚泥を除く	FCE, XE, XE-F	○		☆

※網掛け部分:構造例示型は浄化槽法施行規則、性能評価型はメーカーの維持管理要領書では適正量引抜き

※○印:全量引抜き ☆印:適正量引抜き